VALIDAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DEL TELERISCALDAMENTO

PRIMARY ENERGY DISTRICT HEATING CONVERSION FACTORS VALIDATION

NO. PECF-044

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto Interministeriale del 26 Giugno 2015 ed alla UNI EN 15316-4-5:2008 (in attesa che vengano completati tutti gli allegati nazionali per rendere applicabile la norma UNI EN 15316-4-5:2018 ai fini delle prescrizioni del D. Lgs.192/05 e s.m.i.)

DICHIARA CHE

RINA SERVICES S.p.A., *on the basis of the assessments carried out, according to Ministerial Decree of June, 26, 2015 and UNI EN 15316-4-5:2008 (waiting that are completed all the national annexes to make the UNI EN 15316-4-5:2018 standard applicable for the purposes of the provisions of D.Lgs. 192/05 and s.a)*

DECLARES THAT

I fattori di conversione in energia primaria
The primary energy conversion factors

Anno di Riferimento: 2025
01/01/2025 – 31/12/2025
Reference Year: 2025
01/01/2025 – 31/12/2025

dell'organizzazione
of the organization

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Via Laura Conti, snc- 20094 CORSICO (MI)

per le Unità Operative
for the Operatives Units
Rete di Teleriscaldamento di Corsico

sono pari a/amounting to

$$f_{P,nren} = 0,644$$
$$f_{P,ren} = 0,022$$
$$f_{P,tot} = 0,666$$

Data di rilascio: *Date of issue*: 16.03.2026

Paolo Teramo

Lead Auditor – QOHSE Director