# VALIDAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DEL TELERISCALDAMENTO

*PRIMARY ENERGY DISTRICT HEATING CONVERSION FACTORS VALIDATION*

# NO. PECF-067

**RINA SERVICES S.p.A.,** sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto del 28 Ottobre 2025 ed alla UNI EN 15316-4-5:2008 (in attesa che vengano completati tutti gli allegati nazionali per rendere applicabile la norma UNI EN 15316-4-5:2018 ai fini delle prescrizioni del D. Lgs.192/05 e s.m.i.)

**DICHIARA CHE**

***RINA SERVICES S.p.A.,*** *on the basis of the assessments carried out, according to Decree of October, 28, 2025 and UNI EN 15316-4-5:2008 (waiting that are completed all the national annexes to make the UNI EN 15316-4-5:2018 standard applicable for the purposes of the provisions of D.Lgs. 192/05 and s.a)*

***DECLARES THAT***

**I fattori di conversione in energia primaria**
***The primary energy conversion factors***

**Anno di Riferimento: 2025**
**01/01/2025 – 31/12/2025**
***Reference Year: 2025***
***01/01/2025 – 31/12/2025***

*dell'organizzazione*
*of the organization*

## ENGIE SERVIZI S.p.A.

**Corso Indipendenza, 53 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)**

per le Unità Operative
*for the Operatives Units*

**Rete di Teleriscaldamento della Città di Rivarolo Canavese**

sono pari a/amounting to

$$f_{P,nren} = 0,308$$
$$f_{P,ren} = 0,823$$
$$f_{P,tot} = 1,131$$

Data di rilascio: *Date of issue*: 28.09.2026

Paolo Teramo

Lead Auditor – QOHSE Director

Form CERGEN-01/2018